



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA NN: 3+PEN, STRÍDAVÁ, 50Hz, 400/231V, TN-C
 NAPĚTOVÁ SOUSTAVA VN: 3 ~ 50Hz, 22 kV, IT

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:

DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411 - OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE:

I. čl.411.2 ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM / DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ):

a) DLE PŘÍLOHY A -A.1 ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ

I. čl.411.3 -A.2 PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY


a) DLE čl.411.3.1 OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):

a) DLE čl.411.3.2 - OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

a) DLE čl.411.4 - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY

a) DLE čl.411.6 - SÍŤ IT

S



K.ú. Svínov (715506)

ZMĚNA		PROVEDL		DATUM		PODPIS	
a	b	c					
Měřítko:	1:500	Odp.projekt.:	Ing. Turyněk	Zakázka	163M/17	ZÁVODNÝ ELEKTRO s.r.o.	
		Zpracoval:	Šenkýř	Datum:	05/2017	Lhočka 180	
		Kreslil:	Šenkýř	Stupeň:	Důr	739 47 Kozlovice	
ZÁVODNÝ ELEKTRO s.r.o.		Název stavby:	Dopravní podnik Ostrava a.s.			Formát:	2xA4
Lhočka 180		Úprava trakční měničny Svínov na p.č. 971/1				Číslo stavby inv.:	
739 47 Kozlovice		D.2.3 Oplocení				Číslo výkresu:	163-17-1
Tel: 558 686 488							
Investor:		Název výkresu:	Situace				
Dopravní podnik Ostrava a.s.							
Podbradova 484/2							
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava							

STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ



NOVÉ OPLOCENÍ

