



1

ZESLABENÍ VNĚJŠÍ STĚNY U-TRUBKY V OHYBU MAX. 0,34 mm  
 ZPLOŠTĚNÍ PRŮŘEZU TRUBKY MAX. 3,4 mm (KONTROLNÍ KULIČKA ø27 mm)  
 PLATÍ PRO BEZEŠVÉ TRUBKY  
 OHYBY POZICE 1 až 7 ŽÍHAT DO VZDÁLENOSTI 150mm OD TEČNÉHO OHYBU TRUBKY  
 CELKEM 213 U-TRUBEK

POZICE	L (mm)	R (mm)	A (mm)	Ln-NAPŘ. DÉLKA (mm)	ks
1	2430	60	120	5049	21
2	2430	101,57	203,14	5179	22
3	2430	143,14	286,28	5310	23
4	2430	184,71	369,42	5440	22
5	2430	226,28	452,55	5571	19
6	2430	267,85	535,59	5701	18
7	2430	309,42	618,83	5832	17
8	2430	350,98	701,97	5963	16
9	2430	392,55	785,11	6093	15
10	2430	434,12	868,25	6224	14
11	2430	475,69	951,38	6355	13
12	2430	517,26	1034,52	6485	10
13	2430	558,83	1117,66	6616	3

Název - rozměr Title - dimension		počet ks No. of PCS	Materiál konečný Final material	Materiálová norma Semi product	Rozměrová norma Dimension norm	Dokum.kontr. EN 10204	Police Position
Index / Index	Změna / Change	Jméno / Name	Datum / Date	Podpis / Sign.			
Kreslí / Drawn M.Sedlický		Přezkoušel / Checked ing.J.Salač	Status dokumentu / Status doc.	Výrobní			
Podpis / Signature		Datum vydání / Date of issue	13.07.2011				
Přesnost / Accuracy	ISO 2768mK		Zákazník / Customer	SYNTHOS a.s.			
Formát / Size	A3		Číslo sestavy / Assembly Dwg. No.	77 616			
Mřítko / Scale	M NENÍ		Název / Title	U-trubky MĚNIČ PÁRY			
M NENÍ		Číslo výkresu / Dwg. No.		2042 491-000		Revize / Revision	No.Pg't. Pg.No.
O. Wichterleho 810 278 01 Kralupy nad Vltavou www.k-protos.cz						1	1